




Bedienungsanleitung

DC-Hochvoltladegerät mobil MDCC.75-1000 OCPP

2210.7372_BA_V03_DE



Version	Datum	Begründung
V01	08.07.2025	Erstausgabe
V02	23.01.2026	Geändertes Titelbild / Korrekturen
V03	21.04.2026	Funktion Ladeerhaltung

Impressum


Impressum

Hersteller STODIA GmbH
Speicher & Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn
Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
info@stodia.de
www.stodia.de

Vervielfältigung Vervielfältigung oder Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf stets der schriftlichen Genehmigung durch den Hersteller.

Urheberrecht ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG
Alle Rechte vorbehalten.
Alle Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums.
Copyright 2026 STODIA GmbH.

Bildquellen Warnzeichen, Verbot-, Gebots- und Normsymbole stammen aus öffentlichen Quellen wie den allgemein zugänglichen Bereichen im Internet. CAD-Produktbilder und Produktfotos stammen vom Hersteller. Bildmaterial, das das Produkt in Anwendung zeigt, ist mit einem Quellennachweis versehen.




Inhalt

1	Einleitung	6
1.1	Vorbemerkungen.....	6
1.2	Gültigkeit der Konformitätserklärung.....	6
1.3	Herstellerangaben.....	6
2	Sicherheit	7
2.1	Warnstufen.....	7
2.2	Wichtige Sicherheitshinweise.....	8
2.3	Sicherheitsfunktionen.....	9
2.3.1	Not-Aus-Taster.....	9
2.4	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11
2.5	Anforderung an die Zielgruppe.....	11
2.6	Pflichten des Betreibers.....	11
2.7	Hinweis an den Netzbetreiber.....	11
3	Transport und Lagerung	12
3.1	Transport bei Warenannahme.....	12
3.2	Produkt auspacken.....	12
3.3	Produkt am Einsatzort transportieren.....	13
3.3.1	Feststellbremse betätigen.....	13
3.4	Raumbedingungen am Einsatzort.....	14
4	Produktbeschreibung	15
4.1	Lieferumfang.....	15
4.2	Aufbau.....	16
4.3	Symbole und Anschlüsse.....	17
4.4	Anzeige- und Bedienelemente.....	19
4.5	Technische Daten.....	20
5	Bedienung	21
5.1	Netzanschluss vorbereiten.....	21
5.2	Inbetriebnahme.....	22
5.3	Erstinbetriebnahme.....	22
5.3.1	Kaltstart.....	23

5.3.2	Warmstart	23
5.3.3	Kontrast einstellen	24
5.3.4	Inbetriebnahme nach längerem Stillstand	24
5.3.5	Selbsttest	25
5.4	Ladevorgang starten.....	26
5.4.1	Ladezeit einstellen	26
5.4.2	Automatische Abschaltung einstellen	27
5.4.3	Fahrzeug aufladen	28
5.5	Ladevorgang beenden.....	29
5.5.1	Ende des Ladevorgangs abwarten	29
5.5.2	Ladevorgang beenden	30
5.6	Bedienung am LC-Display.....	31
5.6.1	Funktionstasten.....	31
5.6.2	Menüstruktur	32
5.6.3	Hauptmenü	33
5.6.4	Betriebsparameter	33
5.6.5	Konfigurationsparameter	35
5.6.6	Informationsparameter.....	36
5.6.7	Sprache einstellen	38
5.6.8	Werkseinstellungen wiederherstellen	38
5.7	Fehlerbehebung	39
5.7.1	Warnmeldungen.....	39
5.7.2	Fehlermeldungen.....	39
5.8	Bedienung in STODIAFLEET.....	41
5.8.1	Verbindung mit STODIAFLEET	41
5.8.2	Navigation in STODIAFLEET.....	41
5.8.3	Einstellungen über STODIAFLEET	42
5.9	Funktionen des OCPP-Backends	43
5.10	Reinigung.....	44
5.11	Lagerung	44
5.12	Entsorgung	44
5.13	Instandhaltung.....	45
5.13.1	Prüf- und Wartungsintervalle	45
5.13.2	Befugtes Prüf- und Wartungspersonal	45
5.13.3	Prüf- und Wartungsbereiche am Produkt	46
5.13.4	Prüf- und Wartungstabelle	47

5.13.5 Anzugsdrehmomente..... 49
5.13.6 Austausch von Verschleißteilen..... 49

6 Hilfe53
6.1 Gewährleistung 53
6.2 Kundendienst 53



1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Dem Produkt liegt ein USB-Stick bei, auf dem die Bedienungsanleitung in den verfügbaren Landessprachen gespeichert ist. Die jeweils gültige Fassung und weitere Landessprachen finden Sie auf unserer Homepage.

Auf dem Produkt befindet sich ein QR-Code. Wenn Sie diesen mit einem internetfähigen Endgerät scannen, gelangen Sie direkt in den Download-Bereich zu Ihrem Produkt.

Die Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes und zusammen mit dem Produkt aufzubewahren. Bei Veräußerung oder Überlassung muss die Bedienungsanleitung dem neuen Betreiber übergeben werden.

Neben dieser Installationsanleitung sind alle relevanten Vorschriften zum Aufladen von Lithium-Ionen-Batterien bindend. Hierzu zählen unter anderem die Anleitungen des Herstellers der Batteriemodule, des Betreibers sowie betriebliche Sicherheitsvorgaben und der Stand der Technik im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien.

1.2 Gültigkeit der Konformitätserklärung


Die ausgestellte Konformitätserklärung gilt für das in der Bedienungsanleitung beschriebene Produkt. Bei Änderungen, Umbauten oder Erweiterungen verlieren die Konformitätserklärung und die Risikobewertung ihre Gültigkeit.

1.3 Herstellerangaben

Seit der Gründung ist die Unternehmenstätigkeit auf die zukunftsweisende Elektromobilität ausgerichtet. Die STODIA GmbH entwickelt und produziert individuelle Lösungen für die Automobilindustrie, den Energiespeicherbereich, Service-Werkstätten oder den speziellen Fuhrpark.

Kernprodukte sind innovative Speicher, sowohl stationär als auch mobil, die als Schlüsselement die Energiewende und Energieautonomie vorantreiben. Ebenfalls gehören die smarte Lade- und Batterietechnik, Diagnosesysteme, Batterie- und Zellmanagement sowie die fahrzeugweite Mess- und Diagnosetechnik in das Portfolio der STODIA GmbH.

Mit Erfahrung in der Software- und Hardwareentwicklung ist die STODIA GmbH immer ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite – vom Prototypen bis zur Serie – MADE IN GERMANY.



2 Sicherheit

Dieses Sicherheitskapitel informiert Sie über folgendes:

- Warnstufen, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind,
- Wichtige Sicherheitshinweise zum Produkt,
- Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts,
- Anforderungen an die Zielgruppe,
- Pflichten des Betreibers.

Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich gültig für folgendes Produkt:

Artikelnummer: 22107372

Bezeichnung: MDCC.75-1000 OCPP

2.1 Warnstufen

Dieses Kapitel informiert Sie über die Warnstufen, die Sie in dieser Anleitung finden.

GEFAHR

Bei Missachtung des Sicherheitshinweises wird Tod oder schwere Körperverletzung die Folge sein.

WARNUNG


Bei Missachtung des Sicherheitshinweises kann Tod oder schwere Körperverletzung die Folge sein.

VORSICHT

Bei Missachtung des Sicherheitshinweises kann leichte Körperverletzung die Folge sein.

ACHTUNG

Bei Missachtung des Sicherheitshinweises können Beschädigungen am Produkt die Folge sein.



2.2 Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel informiert Sie über die Sicherheitshinweise, die im Umgang mit dem Produkt beachtet werden müssen.



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Die elektrische Spannung im Produkt ist lebensgefährlich und wird zum Tode durch Stromschlag führen.

Durch Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit können Kurzschlüsse entstehen.

- Verhindern Sie, dass das Produkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommt!
- Setzen Sie das Produkt nicht in Feuchträumen oder im Freien ein!
- Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen jeder Art!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu beschädigen!



WARNUNG

Explosionsgefahr

Durch Bauteile des Produkts können Funken und Lichtbögen entstehen.

- Trennen Sie niemals Steckverbindungen der Hochvolt-Leitungen unter Last!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen!
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt im Betrieb mindestens 50 cm über dem Boden befindet!



WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung

Die elektrische Spannung im Produkt ist gefährlich und kann zu schwerer Körperverletzung durch Stromschlag führen.

- Versuchen Sie niemals, andere Geräte über das Produkt mit Strom zu versorgen!




WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Defekte und beschädigte Produkte können den Schutz vor elektrischer Spannung nicht mehr gewährleisten.

- Verhindern Sie, dass das Produkt mit Chemikalien in Verbindung kommt!
- Tauschen Sie ein defektes oder beschädigtes Produkt sofort aus!
- Versuchen Sie niemals, das Produkt zu reparieren oder manipulieren!





ACHTUNG

Beschädigungsgefahr einzelner Leitungsadern

Das Biegen und Aufwickeln der DC-Ladeleitung mit zu engen Biegeradien kann zu Brüchen einzelner Adern führen.

- Halten Sie beim Aufwickeln und Verlegen der DC-Ladeleitung einen Biegeradius von mindestens 30 cm ein!
- Legen oder wickeln Sie die DC-Ladeleitung mit ausreichendem Abstand um Gebäude- und andere Ecken herum!

2.3 Sicherheitsfunktionen

Das Produkt ist mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die bei bestimmten Gefährdungen alle gefahrbringenden Ströme im Produkt unterbrechen.

2.3.1 Not-Aus-Taster



WARNUNG

Gefahr durch beeinträchtigte Sicherheitsfunktion

Beschädigungen am NOT-AUS-Taster können die Sicherheitsfunktion des Produkts beeinträchtigen.

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Funktionsüberprüfung des NOT-AUS-Tasters durch (siehe Kapitel „NOT-AUS-Taster betätigen“ und „Instandhaltung“)!
- Achten Sie darauf, dass der NOT-AUS-Taster immer frei zugänglich ist!




WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Die elektrische Spannung im Produkt ist gefährlich und kann zu schwerer Körperverletzung und Tod durch Stromschlag führen.


Das Produkt steht auch bei betätigtem Not-Aus-Taster unter Spannung.

- Trennen Sie das Produkt vollständig vom Netzstrom, bevor Sie das Produkt öffnen oder Leitungen entfernen.
- Verwenden Sie den Not-Aus-Taster nicht, um Wartungstätigkeiten am Produkt durchführen zu können.



Das Produkt ist mit einem Not-Aus-Taster ausgestattet. Wenn der Not-Aus-Taster betätigt wird, geschieht Folgendes:

1. Durch Öffnung der Schütze im DC-Ladegerät werden die elektrischen Verbindungen zur Spannungsversorgung der AC/DC-Wandler und zum Fahrzeug sofort unterbrochen.
2. Ein Signal an die Steuerung wird gesendet, wodurch verhindert wird, dass der Ladebetrieb durch Zurücksetzen des Not-Aus-Tasters wieder aufgenommen werden kann.
3. Auf dem LC-Display erscheint die Meldung „*NOT-AUS betaetigt*“.



Position	Beschreibung
1	LC-Display
2	Not-Aus-Taster

Not-Aus-Taster betätigen

Drücken Sie den Not-Aus-Taster ein, bis dieser einrastet.


- ✓ Auf dem LC-Display erscheint die Meldung „*NOT-AUS betaetigt*“.

Not-Aus-Taster zurücksetzen

4. Drehen Sie den Not-Aus-Taster im Uhrzeigersinn und ziehen Sie diesen heraus, bis dieser einrastet.
 5. Betätigen Sie den Taster „Ein“.
- ✓ Auf dem LC-Display erlischt die Meldung „*NOT-AUS betaetigt*“.



Durch Zurücksetzen des Not-Aus-Tasters kann eine zuvor begonnene nachgeschaltete Versorgung nicht fortgesetzt werden. Sie müssen das Produkt neu starten.



2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das DC-Hochvoltladegerät ist ein mobiles Ladegerät zur Ladung von Traktionsbatterien in Elektrofahrzeugen. Mit dem DC-Hochvoltladegerät werden Traktionsbatterien mit Gleichstrom in der Ladebetriebsart "Mode 4" geladen.

Das DC-Hochvoltladegerät verfügt über einen CCS-Ladestecker „Typ 2“, eine dynamische Leistungsanpassung sowie Kontroll- und Schutzfunktionen, wodurch es für alle marktüblichen Elektrofahrzeuge geeignet ist.

Verwenden Sie das DC-Hochvoltladegerät ausschließlich an der DC-Ladebuchse Ihres Elektrofahrzeugs! Schließen Sie das DC-Hochvoltladegerät nur an abgesicherten Netzsteckdosen mit Schutz- und Neutraleiter an!

Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungsleitungen oder Adapter, die der Hersteller für das Produkt freigegeben hat!

Jede darüber hinausgehende Verwendung ist untersagt!

2.5 Anforderung an die Zielgruppe



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Die elektrische Spannung im Produkt ist lebensgefährlich und wird zum Tode durch Stromschlag führen!

- Halten Sie das Produkt von Kindern und Jugendlichen fern!

Arbeiten am Produkt dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden!

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Bedienungsanleitung erfüllt folgende Anforderungen:

- Das Personal wurde im Umgang mit Elektrofahrzeugen umfassend geschult.
- Das Personal wurde im Umgang mit allen Ladebetriebsarten, insbesondere „Mode 4“ geschult.
- Das Personal darf während der Nutzung nicht unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss stehen!

2.6 Pflichten des Betreibers

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass am Hochvoltladegerät arbeitendes Personal die Anforderungen an die Zielgruppe erfüllt.


Der Betreiber ist darüber hinaus für die Einhaltung folgender Punkte verantwortlich:

- Das Hochvoltladegerät befindet sich stets im einwandfreien und mangelfreien Zustand.
- Die regelmäßigen Prüffristen des Hochvoltladegeräts werden eingehalten und protokolliert.
- Der Austausch von Komponenten bei Erreichen der Steckzyklenanzahl wird protokolliert.

2.7 Hinweis an den Netzbetreiber

In einzelnen Ländern kann eine Genehmigung des Energieversorgers erforderlich sein, um Ladestationen für Elektrofahrzeuge betreiben zu dürfen.

- Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie vom Netzbetreiber oder einem Elektriker Ihren Hausanschluss dahingehend überprüfen, ob dieser für den Betrieb einer Ladestation für Elektrofahrzeuge geeignet ist.



3 Transport und Lagerung

3.1 Transport bei Warenannahme



Prüfen Sie unverzüglich den Zustand und die Vollständigkeit der Verpackung. Dokumentieren Sie Beschädigungen, verursacht durch Transport oder durch Warenverkehrskontrollen und nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Spediteur oder dem Hersteller auf.

Beachten Sie beim Transport des Produkts die folgenden Warnhinweise.



VORSICHT

Sach- und Personenschäden durch unsachgemäßen Transport

- Verwenden Sie zum Transport des verpackten Produkts immer ein geeignetes Flurförderfahrzeug oder Hebezeug!



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

An Hallenkränen befestigte Tragegurte können die Verpackung beschädigen.

- Transportieren Sie das verpackte Produkt nicht mit Tragegurten an Hallenkränen.

3.2 Produkt auspacken

Das Produkt ist mehrfach mit Verpackungsfolie umwickelt und fest mit einer Palette verbunden.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schweres Produkt

Beim Anheben des Produkts können Rückenverletzungen auftreten.

Beim Absenken des Produkts können Körperteile eingeklemmt oder gequetscht werden.

- Heben Sie das Produkt nur mit geeigneten Hebwerkzeugen an!
- Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe beim Transport des Produkts!




ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Isolierung der Leitungen können beschädigt werden.

- Achten Sie beim Durchtrennen der Verpackungsfolie darauf, nicht durch die Isolierung der Leitungen zu schneiden und den Lack der Hülle nicht zu zerkratzen!
- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolien an den Leitungen!



3.3 Produkt am Einsatzort transportieren

Das Produkt ist auf Rollen gelagert und kann somit einfach am Einsatzort oder zum Lagerort transportiert werden. Beachten Sie beim Transport zum Einsatzort die folgenden Warnhinweise:



VORSICHT

Prell- und Quetschgefahr!


Nicht gesichertes Produkt kann auf abschüssigem Gelände unbeabsichtigt wegrollen!

Körperteile können eingequetscht oder geprellt werden!


- Sichern Sie das Produkt immer durch Betätigen der Feststellbremsen!
- Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe und Arbeitsschutzbekleidung bei Arbeiten am Produkt!

3.3.1 Feststellbremse betätigen

Um das DC-Hochvoltladegerät gegen Wegrollen zu sichern, muss am Einsatzort immer die Feststellbremse betätigt werden.



1. Transportieren Sie das DC-Hochvoltladegerät an den Einsatzort.
 2. Betätigen Sie die Feststellbremse an allen Transportrollen durch Herunterdrücken der Zunge.
- ✓ Das DC-Hochvoltladegerät ist gegen Wegrollen gesichert.



3.4 Raumbedingungen am Einsatzort





ACHTUNG

Überhitzung

Bei zu großer Hitzeentwicklung wird das DC-Lagerät automatisch abgeschaltet.

- Verhindern Sie, dass das Produkt direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird!
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsgitter im Betrieb immer frei gehalten werden!
- Wickeln Sie die Leitungen immer komplett ab!
- Betreiben Sie das Produkt niemals in einem geschlossenen Behälter!
- Beachten Sie die zulässigen Umgebungstemperaturen (siehe Kapitel „Technische Daten“)!


Um eine optimale Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass ein Freiraum von mindestens einem Meter zu anderen Körpern oder zum Mauerwerk eingehalten wird.



4 Produktbeschreibung

4.1 Lieferumfang


Prüfen Sie unverzüglich den Zustand und die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Bei Mängeln nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Hersteller auf.



- (1) DC-Hochvoltladegerät
- (2) USB-Stick mit Bedienungsanleitungen

4.2 Aufbau

Aufbau des Produkts:




- (1) CCS-Ladeleitung
- (2) Transportrollen
- (3) LC-Display mit Folientastatur
- (4) Service-Anschluss
- (5) Not-Aus-Taster
- (6) CEE 125 Netzstecker
- (7) Netzanschlussleitung
- (8) Transportgriff

4.3 Symbole und Anschlüsse






Das Produkt ist mit folgenden Aufklebern ausgestattet:




Position	Beschreibung	Funktion
1	Kurzanleitung	Die nonverbale Kurzanleitung beschreibt die auszuführenden Schritte zum Aufladen einer Traktionsbatterie. Die Kurzanleitung ersetzt nicht das Lesen der Bedienungsanleitung!
2	Garantiesiegel	Wenn Sie das Produkt öffnen oder das Garantiesiegel beschädigen oder entfernen, erlischt die Herstellergarantie für Ihr Produkt.
3	Typenschild	Das Typenschild enthält Angaben über den Hersteller, den Produkttyp, das Baujahr und die Seriennummer. Produktionsrelevante Informationen können über die Seriennummer nachverfolgt werden.




Auf den Produktaufklebern sind folgende Symbole und Informationen abgebildet:

Symbol	Bedeutung
	Elektrische Gefährdung!
	Bedienungsanleitung lesen!
SN:	Die Seriennummer dient zusammen mit der Herstellerteilenummer der Identifizierung des Produkts.
AC / ~	Die Kennzeichen „AC“ bzw. „Phase (~)“ weisen darauf hin, dass das Produkt ausschließlich an Wechselstromquellen angeschlossen werden darf.
IP54	<ul style="list-style-type: none"> Das Produkt bietet Schutz gegen allseitiges Spritzwasser, Das Produkt bietet Schutz gegen Staub in schädigender Menge und vollständigen Schutz gegen Berührung.
	Der Entsorgungshinweis untersagt die Entsorgung des Produkts über den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt stets unter Einhaltung aller aktuell vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.
	Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt allen geltenden europäischen Vorschriften entspricht und dem vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurde.
	QR-Code zum Aufrufen der Bedienungsanleitung auf mobilen Endgeräten.




4.4 Anzeige- und Bedienelemente

Das Produkt verfügt über folgende Anzeige- und Bedienelemente:



Position	Beschreibung	Funktion
1	LC-Display mit Folientastatur	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Betriebszustände • Steuerung der Ladefunktionen
2	Not-Aus-Taster	<ul style="list-style-type: none"> • Sofortige Unterbrechung aller gefahrbringenden Ströme. Die genaue Funktion des Not-Aus-Tasters ist im Kapitel „Sicherheit“ beschrieben.

Die einzelnen Funktionen des LC-Displays und die Bedienung der Folientastatur wird im Kapitel „Bedienung“ beschrieben.




4.5 Technische Daten

Bemessungsdaten	Werte
Herstellernummer	22107372
Netzanschluss	3P/N/PE 323-437VAC 45-65Hz 83kW Stecker: CEE 125-rot
Zulässige Netzform	TN-C-S-System
Sicherung Netzanschluss	125A/Phase RCD 30mA
Schutzklasse	1
Ausgangsspannung und -leistung	200-1000VDC max. 75kW
Ladestrom	max. 200A
Ladebetriebsart	„Mode 4“ mit CCS-Stecker „Typ 2“
Wirkungsgrad	>95%*
Kühlung	Forcierte Luftkühlung
Gewicht	~ 140kg
Abmessung [HxBxT]	~ 750mm/1120mm/800mm
Kabellänge	Ladeleitung: 5m, Netzanschlussleitung 5,5m
Schutzart	IP54
Gehäuse	Metall, Pulverbeschichtung
Konformität	CE

*bei typischen Ladespannungen

Umgebungs- bedingungen	Betrieb	Lagerung	Transport
Temperatur	-25°C bis 40°C	-20°C bis 60°C	-20°C bis 60°C
Höhe über NN	max. 2000m	Keine Einschränkung.	
Luftfeuchtigkeit	max. 80% bis 31°C, linear abfallend auf 50% bei 40°C.		
Kondensation	Nicht zulässig. Maximal zulässige relative Luftfeuchtigkeit 60%, falls korrosive Gas/Luft vorhanden ist.		



5 Bedienung

5.1 Netzanschluss vorbereiten



WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrische Spannung


Die elektrische Spannung in Elektroinstallationen ist lebensgefährlich und kann zum Tode durch Stromschlag führen.

In unfachmännischen und mangelhaften Elektroinstallationen können Kurzschlüsse und Kabelbrände entstehen.

- Verwenden Sie ausschließlich Elektroinstallationen, die den nationalen Richtlinien für die Errichtung von Niederspannungsanlagen entsprechen!
- Schließen Sie das Produkt ausschließlich an geerdeten Elektroinstallationen mit Schutz- und Neutraleiter an!
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel und ausschließlich Adapter, die der Hersteller freigegeben hat, um das Produkt mit dem Netzanschluss zu verbinden!

Ein sicherer Ladevorgang der Traktionsbatterie setzt einen sicheren, leistungsfähigen und normgerechten Netzanschluss voraus.


Die folgende Abbildung eines Netzanschlusses ist exemplarisch und kann von Ihren örtlichen Gegebenheiten abweichen. Dies hat keinen Einfluss auf die zu überprüfenden Schritte.



- (1) Leitungssicherungen
- (2) Drehstrom-Netzanschluss
- (3) Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)

Um den Netzanschluss zu überprüfen, führen Sie folgende Kontrollen durch:

1. Überprüfen Sie immer den Allgemeinzustand der Elektroinstallation. Überprüfen Sie den Zustand des Drehstrom-Netzanschlusses und der Schutzkontakt-Steckdosen
 2. Überprüfen Sie, ob die Leitungssicherungen und die Fehlerstromschutzeinrichtung den Vorgaben des Produkts entsprechen (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- ✓ Nur wenn alle Prüfungen erfolgreich waren, darf das Produkt an diesem Netzanschluss betrieben werden.



5.2 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie das Produkt in Betrieb nehmen und bedienen.



VORSICHT

Stolpergefahr!


Das Stolpern über frei liegende Kabel und Gehäuse kann zu Körperverletzung führen!

- Warnen Sie andere Personen vor frei liegenden Kabeln und Gehäuse!
- Überspannen Sie keine Verkehrs- und Fluchtwege!
- Platzieren Sie das Fahrzeug in der Nähe des Netzanschlusses!
- Sichern Sie den Einsatzbereich gegen unachtsames Betreten!
- Betreten Sie den Einsatzbereich unter Einhaltung besonderer Vorsicht!


5.3 Erstinbetriebnahme

Dieses Kapitel informiert Sie über die Tätigkeiten, die Sie ausführen müssen, wenn Sie das Produkt erstmalig in Betrieb nehmen.

1. Stecken Sie den Drehstromstecker bis zum Anschlag in die Drehstrom-Steckdose. Beachten Sie dabei die Stecker-Kodierung!



- ⇒ Sobald der Netzanschluss erfolgreich war, startet das DC-Hochvoltladegerät automatisch.
 - ⇒ Im LC-Display erscheint die Meldung „Sprache“. Darunter erscheint die aktuell eingestellte Sprache des DC-Hochvoltladegeräts.
2. Wählen Sie über die Funktionstasten „F2“ bzw. „F3“ die gewünschte Sprache aus.
 3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Funktionstaste „F4“.
- ⇒ Die Sprache des Hochvoltladegeräts ist eingestellt.
 - ⇒ Das DC-Hochvoltladegerät startet den Selbsttest.
 - ✓ Das DC-Hochvoltladegerät ist einsatzbereit.



5.3.1 Kaltstart


Ein Kaltstart bezeichnet die Inbetriebnahme des DC-Hochvoltladegeräts, nachdem dieses vom Netzanschluss getrennt war.

Dieses Kapitel informiert Sie über die Tätigkeiten, die Sie ausführen müssen, wenn Sie das Produkt kalt starten wollen.


Um das Produkt kalt zu starten, führen Sie die Arbeitsschritte 1. und 2. der Erstinbetriebnahme durch.

5.3.2 Warmstart

Wenn das DC-Hochvoltladegerät abgeschaltet ist, aber am Netzanschluss angeschlossen ist, können Sie das DC-Hochvoltladegerät warm starten.



1. Betätigen Sie den Taster „Ein“ und halten Sie ihn gedrückt.
⇒ Im LC-Display erscheint die Meldung „Einschalten“ und ein Fortschrittsbalken.
 2. Halten Sie den Taster „Ein“ gedrückt, bis der Fortschrittsbalken bei 100% angelangt ist.
- ✓ Das DC-Hochvoltladegerät führt im Hintergrund einen Selbsttest durch.



5.3.3 Kontrast einstellen

Um die Anzeigen auf dem LC-Display gut erkennen zu können, können Sie den Kontrast den örtlichen Gegebenheiten anpassen.


Dieses Kapitel informiert Sie darüber, wie Sie den Kontrast des LC-Displays einstellen.

Voraussetzung:

- Das DC-Ladegerät ist eingeschaltet (siehe Kapitel „Kaltstart“ bzw. „Warmstart“).
1. Im Hauptmenü öffnen Sie das Untermenü „Konfigurationsparameter“ mit F1.




2. Navigieren Sie mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) zum Parameter „Kontrast“.
3. Öffnen Sie den Parameter „Kontrast“ zur Bearbeitung mit F4 (Auswählen).



4. Verlassen Sie diese Einstellung mit F1 (Abbrechen).
 5. Verändern Sie den Kontrast-Parameter mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) innerhalb der Grenzwerte 0-20.
 6. Bestätigen Sie den eingestellten Kontrastwert mit F4 (Bestätigen).
- ✓ Sie haben den Kontrast des LC-Displays eingestellt.

5.3.4 Inbetriebnahme nach längerem Stillstand


Wenn das DC-Hochvoltladegerät über längere Zeit (Werkseinstellung: 24 Stunden) außer Betrieb ist, schaltet es sich automatisch ab. In dem Fall müssen Sie das DC-Hochvoltladegerät warm starten (siehe Kapitel „Warmstart“).



5.3.5 Selbsttest

Direkt nach der Inbetriebnahme durchläuft das DC-Hochvoltladegerät einen Selbsttest. Im LC-Display erscheint die Meldung „Selbstprüfung“ und ein Fortschrittsbalken.


Während des Selbsttests werden alle sicherheits- und funktionsrelevanten elektrischen Systeme geprüft. Der Selbsttest dauert ca. 50 Sekunden.



Während des Selbsttests sind bereits einzelne Funktionen über die Funktionstasten ansteuerbar (siehe Kapitel „Bedienung am LC-Display“).

Werden während des Selbsttests Funktionsstörungen erkannt, werden diese im LC-Display angezeigt (siehe Kapitel „Fehlerbehebung“).

- ✓ Am Ende des erfolgreichen Selbsttests erscheinen im LC-Display abwechselnd die Meldungen „Fahrzeug verbinden“ und „Bereit“.
- ✓ Sie können nun mit dem Ladevorgang starten.



5.4 Ladevorgang starten

5.4.1 Ladezeit einstellen


Bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen, können Sie am LC-Display die maximale Ladezeit einstellen.

Voraussetzung:


- Das DC-Ladegerät ist eingeschaltet (siehe Kapitel „Kaltstart“ bzw. „Warmstart“).
 - Es ist kein Ladevorgang aktiv.
1. Im Hauptmenü öffnen Sie mit F1 das Untermenü „Konfigurationsparameter“.



2. Navigieren Sie mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) zum Parameter „Ladezeit“.
3. Öffnen Sie den Parameter „Ladezeit“ zur Bearbeitung mit F4 (Auswählen).



4. Verlassen Sie diese Einstellung mit F1 (Abbrechen).
 5. Verändern Sie die Ladezeit mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) innerhalb der Grenzwerte 0:01 und 24:00 (Format hh:mm).
 6. Bestätigen Sie den eingestellten Wert mit F4 (Bestätigen).
- ✓ Sie haben die Ladezeit des DC-Ladegeräts eingestellt.



5.4.2 Automatische Abschaltung einstellen


Um Energie zu sparen, können Sie einstellen, dass das DC-Ladegerät nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abschaltet.

Voraussetzung:

- Das DC-Ladegerät ist eingeschaltet (siehe Kapitel „Kaltstart“ bzw. „Warmstart“).
 - Es ist kein Ladevorgang aktiv.
1. Im Hauptmenü öffnen Sie mit F1 das Untermenü „Konfigurationsparameter“.



2. Navigieren Sie mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) zum Parameter „Auto-aus“.
3. Öffnen Sie den Parameter „Auto-aus“ zur Bearbeitung mit F4 (Auswählen).




4. Verlassen Sie diese Einstellung mit F1 (Abbrechen).
 5. Verändern Sie den Abschaltzeitpunkt mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts) innerhalb der Grenzwerte 0:01 und 24:00 (Format hh:mm).
 6. Bestätigen Sie den eingestellten Wert mit F4 (Bestätigen).
- ✓ Sie haben die automatische Abschaltung des DC-Ladegeräts eingestellt.

5.4.3 Fahrzeug aufladen

1. Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise.
2. Beachten Sie alle Hinweise zum Ladevorgang in der Ladebetriebsart „Mode 4“ in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers.



3. Stecken Sie den CCS-Ladestecker „Combo 2“ bis zum Anschlag in die Ladebuchse Ihres Fahrzeugs.
⇒ Im LC-Display erscheint die Meldung „Ladung wird vorbereitet“.







4. Starten Sie ggf. den Ladevorgang gemäß der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers am Fahrzeug.
✓ Sobald das DC-Hochvoltladegerät die Kommunikation mit dem Batterie-Managementsystem aufgebaut hat, startet der Ladevorgang automatisch.

5.5 Ladevorgang beenden

5.5.1 Ende des Ladevorgangs abwarten


Während des Ladevorgangs erscheinen die folgenden relevanten Informationen zum Ladevorgang im LC-Display:

Symbol	Bedeutung	Einheit
	Ladezustand („State of Charge“)	%
	Verbleibende Ladezeit	H
	Ladeleistung	kW



Die Symbole des Hauptmenüs werden während des Ladevorgangs verdeckt, sind jedoch weiterhin über die Funktionstasten F2 bis F4 ansteuerbar (siehe Kapitel „Hauptmenü“).

- ✓ Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint im LC-Display die Meldung „Ladung beendet“.



5.5.2 Ladevorgang beenden



WARNUNG


Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Durch Bauteile des Produkts können Funken und Lichtbögen entstehen.


- Trennen Sie niemals Steckverbindungen der Hochvolt-Leitungen unter Last!
- Beenden Sie den Ladevorgang, bevor Sie die Steckverbindungen trennen!

Jederzeit während eines aktiven Ladevorgangs können Sie den Ladevorgang abbrechen.

1. Betätigen Sie den Taster „Aus“ und halten Sie ihn gedrückt.
 - ⇒ Im LC-Display erscheint die Meldung „Ausschalten“ und ein Fortschrittsbalken.



2. Halten Sie den Taster „Aus“ so lange gedrückt, bis der Fortschrittsbalken bei 100% angelangt ist.
 - ⇒ Das DC-Hochvoltladegerät beendet den Ladevorgang und schaltet sich ab.
 3. Ziehen Sie den CCS-Ladestecker „Combo 2“ aus der Ladebuchse Ihres Fahrzeugs.
- ✓ Der Ladevorgang ist abgebrochen.



5.6 Bedienung am LC-Display


5.6.1 Funktionstasten

Unterhalb des LC-Displays sind die Funktionstasten F1 bis F4 angeordnet.

Über die Funktionstasten können Sie durch das Menü am LC-Display navigieren, Einstellungen vornehmen und Parameter ändern. Jeder Funktionstaste wird situationsabhängig eine Funktion zugeordnet, die sich im LC-Display direkt über der jeweiligen Funktionstaste befindet.

Die Funktionstasten können mit folgenden Funktionen belegt sein:



Funktions-taste	Belegung	Funktion
F1		Zurück: Die aktuelle Einstellung wird verlassen.
		Löschen: Der eingestellte Parameter wird gelöscht.
F2		Lupe: Die Betriebsparameter werden angezeigt.
		Abwärts: In den Auswahlmöglichkeiten wird abwärts gescrollt.
F3		Aufwärts: In den Auswahlmöglichkeiten wird aufwärts gescrollt.
		Schraubenschlüssel: Die Konfigurationsparameter werden angezeigt (nur im Standby).
F4		Info: Die Informationsparameter werden angezeigt.
		Auswählen: Der eingestellte Menüpunkt wird ausgewählt.
		Bestätigen: Der eingestellte Parameter wird bestätigt.



5.6.2 Menüstruktur

Die folgende Darstellung zeigt Ihnen den Aufbau der Menüstruktur und wie Sie innerhalb dieser navigieren können. Die einzelnen Parameter sind in den folgenden Tabellen beschrieben.




Während eines aktiven Ladevorgangs ist das Menü „Konfigurationsparameter“ nicht verfügbar.



5.6.3 Hauptmenü

Aus dem Hauptmenü gelangen Sie mit F2 bis F4 in die folgenden Untermenüs.

Verlassen Sie das jeweilige Untermenü mit F1 (Ausgang).


Funktions-taste	Belegung	Funktion
F2		Die Betriebsparameter werden angezeigt. Über die Betriebsparameter wird der Ladevorgang überwacht (siehe Kapitel „Betriebsparameter“).
F3		Die Konfigurationsparameter werden angezeigt. Die Parameter in diesem Bereich sind einstellbar (siehe Kapitel „Konfigurationsparameter“).
F4		Die Informationsparameter werden angezeigt (siehe Kapitel „Informationsparameter“).

5.6.4 Betriebsparameter


Im Untermenü „*Betriebsparameter*“ werden die aktuellen Parameter des Ladevorgangs dargestellt. Die Parameter sind aufsteigend nummeriert und werden in der folgenden Tabelle erläutert.

1. Navigieren Sie in den Parameter mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts).
2. Verlassen Sie dieses Parametermenü mit F1 (Ausgang).

Parameter	Werte	Bedeutung	Einheit
<i>Ladezeit</i>	Ist	die bereits absolvierte Ladezeit	min.
	Ende	die verbleibende Ladezeit	
<i>SOC</i> (<i>State of Charge</i>)	Soll	Ladezustand, bei dem der Ladevorgang beendet wird	%
	Ist	aktueller Ladezustand	
<i>Leistung</i>	Max	Maximale Ausgangsleistung des DC-Hochvoltladegeräts	kW
	Ist	aktuelle Ausgangsleistung des DC-Hochvoltladegeräts	
<i>Zähler</i>		Abgegebene Energie während des Ladevorgangs	kWh
		Abgegebene elektrische Ladung während des Ladevorgangs	Ah
<i>Protokoll</i>		Anzeige des verwendeten Ladekommunikationsprotokolls	
<i>CP</i> (<i>Control Pilot</i>)		Es können folgende Meldungen angezeigt werden: „A“ = Keine Kommunikation mit dem Fahrzeug. „B“ = Kommunikation vorhanden, Ladevorgang nicht aktiv. „C“ = Kommunikation vorhanden, Ladevorgang aktiv.	



Parameter	Werte	Bedeutung	Einheit
<i>Ladephase</i>		Status des Ladevorgangs.	
<i>Spannung</i>	Max	Ladeschlussspannung	V
	Ist	Aktuelle Spannung am Ausgang des DC-Hochvoltladegeräts	
<i>Strom</i>	Soll	Maximal möglicher Ladestrom des DC-Hochvoltladegeräts	A
	Ist	Aktueller Ladestrom des DC-Hochvoltladegeräts	
<i>Temperatur AC</i>	Eingang	Temperatur am AC-Eingang des DC-Hochvoltladegeräts	°C
	Ausgang	Temperatur vor dem Eingang des AC/DC-Wandlers	
<i>Temperatur DC</i>	Eingang	Temperatur hinter dem Ausgang des AC/DC-Wandlers	°C
	Ausgang	Temperatur am DC-Ausgang des DC-Hochvoltladegeräts	
<i>Temperatur CCS</i>	DC+	Temperatur am positiven Pol des CCS-Steckers	°C
	DC-	Temperatur am negativen Pol des CCS-Steckers	
<i>Temp. AC/DC</i>		Temperatur der AC/DC-Wandler 1 und 2	°C
<i>Temp. Abregelung</i>		Angabe der Leistungsminderung auf Grund von Temperaturbeschränkungen.	%
<i>Isolation 1 Z+/Z-</i>		Widerstandswerte zwischen DC+, PE und DC-	kΩ/MΩ
<i>Isolation 2 Z+/Z-</i>		Widerstandswerte in Abhängigkeit der Ist-Spannung	kΩ/V
<i>ISO OK</i>		Status der Isolationsüberwachung	




5.6.5 Konfigurationsparameter

Im Untermenü „*Konfigurationsparameter*“ werden länderspezifische und ladespezifische Parameter eingestellt.

1. Navigieren Sie in den Parameter durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und F3 (aufwärts).
2. Öffnen Sie einen Parameter zur Bearbeitung durch Betätigen der Funktionstaste F4 (Auswählen).
3. Verändern Sie den Parameterwert durch Betätigen der Funktionstasten F2 (abwärts) und F3 (aufwärts).
4. Bestätigen Sie den neuen Parameterwert durch Betätigen der Funktionstaste F4 (Bestätigen).
5. Verlassen Sie dieses Parametermenü durch Betätigen der Funktionstaste F1 (Ausgang).

Parameter	Bedeutung	Einheit	Werkseinstellung
<i>Leistung</i>	Begrenzung der Geräteleistung	kW	75
<i>SoC-Grenze</i>	Begrenzung des maximalen Ladezustands	%	100
<i>Ladezeit</i>	Begrenzung der maximalen Ladezeit	h	24
<i>Auto-aus</i>	Zeit, nach der das DC-Hochvoltladegerät nach Beenden des Ladevorgangs automatisch abschaltet	h	24
<i>Sprache</i>	Sprache des Menüs		Deutsch
<i>Kontrast</i>	Kontrast des LC-Displays		6
<i>Temp.-Einheit</i>	Einheit der im LC-Display angezeigten Temperaturen	°C	Grad Celsius
<i>Ladeerhaltung</i>	Lädt bis zur eingestellten SOC-Grenze und hält den Ladezustand bei diesem Wert		aus




5.6.6 Informationsparameter

Das Untermenü „*Informationsparameter*“ fasst Betriebsparameter, Fehlermeldungen und Geräteaktionen zusammen. Alle Aktivitäten des DC-Hochvoltladegerätes werden hier aufgezeichnet und gespeichert.


Die Parameter in diesem Menü dienen als Grundlage für Wartungsfristen und Fehlerdiagnose und können nicht verändert werden.

3. Navigieren Sie in den Parameter mit F2 (abwärts) und F3 (aufwärts).
4. Verlassen Sie dieses Parametermenü mit F1 (Ausgang).

Parameter	Bedeutung	Einheit
<i>Versionen</i>	Softwarestände der Bauteile	
<i>Dokumentation</i>	Zugang zur aktuellen Bedienungsanleitung. Der hier dargestellte QR-Code befindet sich auch auf dem Produkt. Scannen Sie den QR-Code mit einem mobilen Endgerät um zur aktuellen Bedienungsanleitung zu gelangen.	QR-Code
<i>Seriennummer</i>	Seriennummer des Produkts	
<i>MAC-Adresse</i>	Eindeutige Netzwerkadresse	
<i>Gesamtzeit</i>	Anzahl der bereits gelaufenen Betriebsstunden	h
<i>Bereitschaft</i>	Anzahl der Bereitschaftsstunden ohne Ladevorgang	h
<i>Ladezeit</i>	Zeitangabe für die abgegebene Ladeleistung	h
<i>Ladezeit Service</i>	Zeitangabe, die beim Service zurückgesetzt wird	h
<i>Ladung</i>	Geladene Gesamt-Amperestunden	Ah
<i>Energie</i>	Abgegebene Gesamt-Energie	kWh
<i>Ladevorgänge</i>	Anzahl der real gemessenen Ladevorgänge	
<i>Steckzyklen ges.</i>	Anzahl aller getätigten Steckverbindungen	
<i>Steckzyklen</i>	Anzahl der getätigten Steckverbindungen des DC-Steckers	
<i>Kaltstarts</i>	Anzahl der Gerätestarts über den Netzstecker	
<i>Warmstarts</i>	Anzahl der Starts aus dem Standby-Betriebs	
<i>Zyklen AC-Relais</i>	Anzahl der Schließvorgänge der AC-Relais	
<i>Zyklen DC-Relais</i>	Anzahl der Schließvorgänge des DC-Relais	
<i>Temp. AC Max</i>	Maximale Temperatur am Messpunkt AC	°C
<i>Temp. DC Max</i>	Maximale Temperatur am Messpunkt DC	°C
<i>Temp. CCS Max</i>	Maximale Temperatur am Ladestecker	°C
<i>Temp. AC/DC Max</i>	Maximale Temperatur am AC/DC-Wandler	°C
<i>T. Abregelung 1</i>	Anzahl der Leistungsabregelungen vom AC/DC-Wandler	
<i>T. Abregelung 2</i>	Anzahl der Leistungsabregelungen vom Steuergerät	
<i>Isolationsfehler</i>	Anzahl der Fehler bei der Isolationsprüfung	



Parameter	Bedeutung	Einheit
<i>Not-Aus</i>	Anzahl der Betätigungen des Not-Aus-Tasters im Betriebsmodus	
<i>Not-Aus Betrieb</i>	Anzahl der Betätigungen des Not-Aus-Tasters in Lastsituationen	
<i>Überspannung</i>	Anzahl der Fehler „Überspannung auf der DC-Seite (>1100V DC)“	
<i>N Fehler</i>	Anzahl der Fehler „Neutralleiter wird nicht erkannt“	
<i>Phasenfehler</i>	Anzahl der Fehler „Phasenfehler“	
<i>Temp.Fehler AC</i>	Anzahl der Temperaturüberschreitungen am AC-Eingang	
<i>Temp.Fehler DC</i>	Anzahl der Temperaturüberschreitungen am DC-Ausgang	
<i>Temp.Fehler CCS</i>	Anzahl der Temperaturüberschreitungen am CCS-Stecker	
<i>Tmp.Fehler AC/DC</i>	Anzahl der Temperaturüberschreitungen am AC/DC-Wandler	




5.6.7 Sprache einstellen

Um die Sprache der Bedienoberfläche einzustellen, betätigen Sie F1 und F4 gleichzeitig.

Sie können dann zwischen Deutsch und Englisch wählen.

Die Standard-Spracheinstellung der Werkseinstellung ist Englisch.




5.6.8 Werkseinstellungen wiederherstellen

In einzelnen Fällen oder beim Einsatz in anderen Werkstätten kann es erforderlich sein, das DC-Hochvoltladegerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

1. Führen Sie einen Kalt- oder Warmstart durch (siehe Kapitel „Kaltstart“ bzw. „Warmstart“).
2. Sobald die Meldung „Fahrzeug verbinden“ erscheint, drücken Sie gleichzeitig F1 bis F4.
⇒ Die Meldung „Werkseinstellungen“ und ein Fortschrittsbalken erscheinen.
3. Halten Sie F1 bis F4 so lange gedrückt, bis der Fortschrittsbalken bei 100% angelangt ist.



- ✓ Die Werkseinstellungen wurden geladen. Die Sprache des LC-Displays wurde auf „Englisch“ geändert.



5.7 Fehlerbehebung

Das DC-Hochvoltladegerät gibt über das LC-Display folgende Meldungsarten aus:

- Warnmeldungen: Diese Meldungen führen bei Missachtung der Anweisungen zu einer Verriegelung des Produkts, die nur durch den Hersteller zurückgesetzt werden kann. Führen Sie die Anweisungen der Warnmeldungen immer sofort aus oder kontaktieren Sie den Hersteller (siehe Kapitel „Warnmeldungen“).
- Fehlermeldungen: Diese Meldungen stellen in den meisten Fällen das Überschreiten eines Grenzwerts dar. Beheben Sie die Ursache für die Fehlermeldung gemäß den folgenden Anweisungen (siehe Kapitel „Fehlermeldungen“).



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung


Defekte Überlastsicherungen können den Schutz vor elektrischer Spannung nicht mehr gewährleisten.

Die elektrische Spannung im Produkt ist lebensgefährlich und wird zum Tode durch Stromschlag führen.

- Trennen Sie das Produkt vom Netzanschluss!
- Überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Produktes die Überlastsicherungen auf ihre Funktion!
- Lassen Sie defekte Überlastsicherungen durch den Hersteller ersetzen!


5.7.1 Warnmeldungen

Die folgende Tabelle informiert Sie über die Arbeitsschritte, die Sie unternehmen müssen, um die Ursache dieser Warnmeldungen zu beheben. Führen Sie die Anweisungen der Warnmeldungen immer sofort aus oder kontaktieren Sie den Hersteller.


Meldung	Bedeutung	Abhilfe
Service CCS-Stecker	Der CCS-Ladestecker erreicht die maximale Steckzyklenanzahl	Der CCS-Ladestecker ist ein Verschleißteil und muss nach 15.000 Steckzyklen ersetzt werden. Wenn Sie diese Meldung das erste mal sehen, stehen Ihnen für den CCS-Ladestecker noch maximal 100 Steckzyklen zur Verfügung. Wenn der CCS-Ladestecker die maximale Steckzyklenanzahl erreicht hat, wird das DC-Hochvoltladegerät verriegelt. Nehmen Sie vor Erreichen der maximalen Steckzyklenanzahl Kontakt zum Hersteller auf!
	In der Verbindung zum Fahrzeug wurde ein Isolationsfehler erkannt.	Durch Betreiber oder Hochvolt-Sachkundigen: <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie das Fahrzeug. • Führen Sie eine Fahrzeugdiagnose durch.


5.7.2 Fehlermeldungen

Die folgende Tabelle informiert Sie über die Arbeitsschritte, die Sie unternehmen können, um diese Fehler zu beheben. Es kann erforderlich sein, zuerst den Ladevorgang zu beenden (siehe Kapitel „Ladevorgang beenden“).



Lassen sich die Fehlermeldungen nicht beheben, kontaktieren Sie umgehend den Hersteller.

Meldung	Bedeutung	Abhilfe
	In der Verbindung zum Fahrzeug wurde ein Isolationsfehler erkannt.	Durch Betreiber oder Hochvolt-Sachkundigen: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie das Fahrzeug. Führen Sie eine Fahrzeugdiagnose durch.
<i>Überspannung</i>	Die Spannung im DC-Bereich liegt über 1100VDC. Das Gerät schaltet selbsttätig ab.	Durch Betreiber oder Hochvolt-Sachkundigen: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie das Fahrzeug.
<i>Fehler AC/DC</i>	Die AC/DC-Wandler können nicht angesteuert werden.	Durch Elektrofachkraft: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Netzanschluss. Durch den Betreiber: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktieren Sie den Hersteller.
<i>NOT-AUS betaetigt</i>	Der Not-Aus-Taster wurde betätigt.	Beseitigen Sie die Ursache für das Betätigen des Not-Aus-Tasters und starten Sie den Ladevorgang neu.
<i>Fehler N-Leiter</i>	Eine Störung des Neutralleiters im AC-Bereich wurde erkannt.	Durch Elektrofachkraft: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Netzanschluss. Durch den Betreiber: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Leitungssicherungen des Netzanschlusses. Kontaktieren Sie den Hersteller.
<i>Fehler Phase</i>	Die Störung mindestens einer Phase im AC-Bereich wurde erkannt.	Durch Elektrofachkraft: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den Netzanschluss. Durch den Betreiber: <ul style="list-style-type: none"> Kontaktieren Sie den Hersteller.
<i>Fehler CCS Temp.</i>	Am CCS-Ladestecker wurde die zulässige Temperatur überschritten.	Durch den Betreiber: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Steckzyklenanzahl des CCS-Ladesteckers. Ersetzen Sie ggf. den CCS-Ladestecker. Kontaktieren Sie den Hersteller.
<i>Fehler AC Temp.</i>	Am AC-Eingang der Wandler wurde die zulässige Temperatur überschritten.	Durch den Betreiber: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Umweltbedingungen des Einsatzortes.
<i>Fehler DC Temp.</i>	Am DC-Ausgang der Wandler wurde die zulässige Temperatur überschritten.	Durch den Betreiber: <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Umweltbedingungen des Einsatzortes. Reduzieren Sie die Ladeleistung (sh. Kapitel „Konfigurationsparameter“, „Parameter“ „Leistung“).




5.8 Bedienung in STODIAFLEET

5.8.1 Verbindung mit STODIAFLEET


Um sich mit STODIAfleet zu verbinden, geben Sie in Ihrem Browser folgende Adresse ein:

http://fleet.eebc.gmbh:4455




Sie werden auf den Login-Screen weitergeleitet. Ihre Login-Daten erhalten Sie von EEBC.

5.8.2 Navigation in STODIAFLEET



Um auf Ihr Ladegerät zuzugreifen, verbinden Sie sich mit STODIAfleet.

- (1) Über den Reiter „Ladysysteme“ greifen Sie auf die Übersicht Ihrer verbundenen Lader zu.
- (2) Betätigen Sie die Dreistrichschaltfläche, um auf ein Popup-Window mit den Einstellungen Ihres Laders zuzugreifen.



5.8.3 Einstellungen über STODIAFLEET

✔

Lader1
Typ: mobile
ID: 00018705XXXX

1 Name
Lader1 11/16

2 max. Leistung
55 kW kW

0,0 bis 75,0 kW

3 max. Energie
44 kWh kWh

0,0 bis 10000,0 kWh

4 max. SOC
35 % %

0 bis 100 %

Aktiv

Fehler:
▶ Kein Fehler

Status:
Initialisierung

IP-Adresse: ---


Firmware EVSED: 1.22

Firmware PWRCTRL: ---

Firmware LCD: ---

Ok
Abbrechen


Nr.	Name	Beschreibung
1	Name	Hier können Sie einen Namen für Ihren Lader auswählen (maximal 16 Zeichen).
2	Max. Leistung	Stellen Sie die vom Lader beschränkte maximale Ladeleistung ein. Der Wert ist in 0,1 kW-Schritten wählbar zwischen 0,0 und 75,0 kW.
3	max. Energie	Stellen Sie die vom Lader beschränkte maximale Energie ein. Der Wert ist in 0,1 kWh-Schritten wählbar zwischen 0,0 und 10000,0 kWh.
4	max. SOC	Stellen Sie den vom Lader beschränkten maximalen Ladestand (SOC) als Anteil des maximal möglichen Ladestands ein. Der Wert ist in 1%-Schritten wählbar zwischen 0 und 100%.



5.9 Funktionen des OCPP-Backends

Die Bedienung des OCPP-Backends ist abhängig von der Kundenlösung. Folgende Funktionalitäten können implementiert werden:

Nr.	Name	Funktion
1	Authorize	Autorisieren eines Nutzers
2	BootNotification	Benachrichtigung bei Start des Ladegeräts
3	ChangeAvailability	Verfügbarkeit des Ladegeräts ändern
4	ChangeConfiguration	Konfigurationen ändern
5	ClearCache	Temporären Speicher auf dem Ladegerät löschen
6	DataTransfer	Übertragung nicht üblicherweise in OCPP vorgesehener Daten
7	GetConfiguration	Konfiguration des Ladegeräts einsehen
8	Heartbeat	Aktivitätsnachricht des Ladegeräts in regelmäßigen Intervallen
9	MeterValues	Werte des Energy Meters in regelmäßigen Intervallen übermitteln
10	RemoteStopTransaction	Eine Transaktion ferngesteuert beenden
11	Reset	Neustart der Software des Ladegeräts / Neustart des Ladegeräts
12	StartTransaction	Eine Transaktion im Backend starten
13	StopTransaction	Eine Transaktion im Backend beenden
14	StatusNotification	Statusmitteilung bei Statusänderung



5.10 Reinigung



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Die elektrische Spannung in Hochvolt-Systemen ist lebensgefährlich und wird zum Tode durch Stromschlag führen.

- Trennen Sie das Produkt von sämtlichen Stromquellen, bevor Sie das Produkt reinigen!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Das Produkt darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

5.11 Lagerung

Wenn das Produkt nicht eingesetzt wird, lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort ein. Beachten Sie beim Transport des Produkts zum Lagerort die Hinweise für den Transport am Einsatzort (siehe Kapitel „Produkt am Einsatzort transportieren“).



VORSICHT

Stolpergefahr

Das Stolpern über frei liegende Leitungen kann zu Körperverletzung führen.

- Warnen Sie andere Personen vor frei liegenden Kabeln und Gehäuse!
- Wickeln Sie die Netzanschlussleitung und die CCS-Ladeleitung immer an den Transportgriffen auf, wenn Sie das DC-Hochvoltladegerät nicht verwenden!



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr durch Umwelteinflüsse!


Zu hohe Luftfeuchtigkeit, Staub oder zu hohe Temperaturen können Bauteile des Produkts beeinträchtigen und zu Funktionsstörungen führen.

- Lagern Sie das Produkt immer an Orten, die den geforderte Umweltbedingungen entsprechen (siehe Kapitel „Technische Daten“).

5.12 Entsorgung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Entsorgen Sie das Produkt stets unter Einhaltung aller aktuell vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.



5.13 Instandhaltung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen auf seine Funktion.



WARNUNG

Gefahr durch elektrische Spannung

Die elektrische Spannung im Produkt ist gefährlich und kann zu schwerer Körperverletzung und Tod durch Stromschlag führen.

- Stellen Sie immer sicher, dass Sie die für die jeweilige Instandhaltungstätigkeit erforderliche Qualifikationsstufe haben!
- Führen Sie Instandhaltungsarbeiten nur an spannungsfreien und gegen Einschalten gesicherten Produkten durch!

Das Produkt ist als wartungsarmes Gerät entwickelt worden. Damit das Produkt auch nach mehreren Jahren zuverlässig arbeitet, ist es erforderlich, Prüf- und Wartungstätigkeiten in regelmäßigen Abständen durchzuführen.

5.13.1 Prüf- und Wartungsintervalle


In der Prüf- und Wartungstabelle werden folgende Intervalle vorgeschrieben:

Kürzel	Bedeutung
T	Täglich
W	Wöchentlich
M	Monatlich
J	Jährlich

5.13.2 Befugtes Prüf- und Wartungspersonal

Die Prüf- und Wartungstabelle schreibt vor, wer befugt ist, die jeweilige Tätigkeit durchzuführen. In der Prüf- und Wartungstabelle werden folgende Qualifikationsstufen vorgeschrieben:


Kürzel	Qualifikationsstufe	Erläuterung
U	Unterrichtete Personen	Personal mit dieser Qualifikationsstufe ist im Umgang mit Elektrofahrzeugen und den erforderlichen Ladevorgängen geschult.
E	Elektrofachkraft	Personal mit dieser Qualifikationsstufe ist aufgrund fachlicher Ausbildung imstande, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, die von Elektrischen Systemen ausgehen können.
HV	Hochvolt	Personal mit dieser Qualifikationsstufe ist aufgrund fachlicher Ausbildung imstande, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, die von Hochvolt-Systemen ausgehen können.




Kürzel	Qualifikationsstufe	Erläuterung
ST	Stodia	Tätigkeiten, die mit diesem Kürzel gekennzeichnet sind, dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

5.13.3 Prüf- und Wartungsbereiche am Produkt

In der folgenden Darstellung sehen Sie die Bereiche, die am Produkt Prüf- und Wartungstätigkeiten unterworfen werden können.




- (1) Komplettes Produkt
- (2) Bedienfeld
- (3) Stecker und Leitungen
- (4) Be- und Entlüftung
- (5) Transportrollen




5.13.4 Prüf- und Wartungstabelle

Die folgende Tabelle informiert Sie über die Prüf- und Wartungstätigkeiten am Produkt, den dazu gehörenden Intervallen und die dazu befugten Personen.

Bereich	Tätigkeit	Person	Intervall
1	Optische Prüfung Überprüfen Sie alle Aufkleber auf dem Produkt auf Vollständigkeit, Beschädigung und Lesbarkeit. Überprüfen Sie die Kunststoffverkleidung und die Haltegriffe auf Beschädigung.	U	W
	Prüfung der Gehäuseschrauben Überprüfen Sie sämtliche Schrauben am Gehäuse, dem Haltegriff und den Transportrollen auf festen Sitz und Vollständigkeit. Ziehen Sie ggf. die Schrauben nach.	E	J
	Austausch Produktkennzeichnungen Bei Beschädigung oder mangelhafter Lesbarkeit müssen die Aufkleber ausgetauscht werden. Wichtig: Das Garantiesiegel kann nur vom Hersteller ausgetauscht werden!	U	
	Austausch Verkleidung Bei Beschädigungen muss die Verkleidung ausgetauscht werden.	ST	
2	Optische Prüfung Überprüfen Sie die Folientastatur und das LC-Display auf Beschädigung und Lesbarkeit.	U	W
	Austausch Folientastatur und LC-Display Bei beeinträchtigter Funktion oder mangelhafter Lesbarkeit müssen LC-Display und Folientastatur ausgewechselt werden.	ST	
	Funktionsprüfung Not-Aus-Taster Überprüfen Sie die Funktion des Not-Aus-Tasters, indem Sie ihn betätigen und zurücksetzen (siehe Kapitel "Not-Aus-Taster").	U	T
	Austausch Not-Aus-Taster Bei beeinträchtigter Funktion muss der Not-Aus-Taster ausgewechselt werden.	ST	
3	Sicherheitsüberprüfung Überprüfen Sie die Stecker und elektrischen Leitungen auf elektrische Sicherheit.	E	W



Bereich	Tätigkeit	Person	Intervall
	<p>Optische Prüfung Überprüfen Sie die Stecker und elektrischen Leitungen auf Beschädigungen.</p>	U	T
	<p>Verschleißprüfung Überprüfen Sie die Stecker und elektrischen Leitungen auf Verschleiß. Kontrollieren Sie die Anzahl der Steckzyklen am LC-Display (siehe Kapitel "Informationsparameter").</p>	HV	W
	<p>Verschleißprüfung Überprüfen Sie die Haltegurte der elektrischen Leitungen auf Verschleiß.</p>	U	W
	<p>Austausch AC-Stecker Bei Verschleiß muss der AC-Stecker ausgetauscht werden.</p>	E ST	
	<p>Austausch CCS-Ladestecker Bei Verschleiß oder bei Erreichen der maximalen Steckzyklenanzahl muss der CCS-Ladestecker ausgetauscht werden.</p>	ST	
	<p>Austausch Haltegurte Bei Verschleiß müssen die Haltegurte der Leitungen ausgetauscht werden.</p>	U	
4	<p>Funktionsprüfung der Luftfiltermatte Überprüfen Sie die Luftfiltermatte auf Verschmutzung.</p>	E	M
	<p>Austausch der Luftfiltermatte Bei zu starker Verschmutzung oder Beschädigung muss die Luftfiltermatte ausgetauscht werden (siehe Kapitel "Austausch von Verschleißteilen").</p>	E	
5	<p>Funktionsprüfung Überprüfen Sie, ob die Transportrollen unbeschädigt und sicher befestigt sind und sich frei drehen lassen. Überprüfen Sie, ob die Feststellbremse bei senkrecht aufgestelltem Produkt die Transportrollen sicher fixieren. Stellen Sie ggf. die Feststellbremse neu ein (siehe Kapitel "Feststellbremse einstellen".)</p>	U	T
	<p>Verschleißprüfung Überprüfen Sie die Transportrollen und Stützbügel-Unterlagen auf Verschleiß.</p>	U	M
	<p>Austausch Verschleißteile Bei Verschleiß müssen die Transportrollen und die Stützbügel-Unterlagen ausgetauscht werden (siehe Kapitel "Austausch von Verschleißteilen").</p>	E	



5.13.5 Anzugsdrehmomente

In der folgenden Tabelle sind die zulässigen maximalen Drehmomente aller Schraubverbindungen angegeben. Halten Sie beim Befestigen von Bauteilen die maximalen Drehmomente ein.

Schraubengröße	M4	M5	M6	M8
Drehmoment	2 Nm	3,5 Nm	6 Nm	16 Nm

5.13.6 Austausch von Verschleißteilen

Dieses Kapitel informiert Sie über die Tätigkeiten, die Sie durchführen müssen, um Verschleißteile auszutauschen.

Bei bestimmten Verschleißteilen ist der Austausch dem Hersteller oder Elektrofachkräften vorbehalten.

Beachten Sie die Ersatzteilseite des Produkts. Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch schweres Produkt

Beim Anheben des Produkts können Rückenverletzungen auftreten.

Beim Absenken des Produkts können Körperteile eingeklemmt oder gequetscht werden.

- Heben Sie das Produkt immer mit zwei Personen an!
- Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe beim Transport des Produkts!



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Verschleißteile und Gewinde können beschädigt werden.

- Achten Sie beim Anziehen der Schraubverbindungen auf das geeignete maximale Drehmoment (sh. Kapitel „Anzugsdrehmomente“)!



ACHTUNG

Beschädigungsgefahr

Herabfallende Produkte können beschädigt werden.

- Legen Sie das Produkt immer auf eine Werkbank, bevor Sie Instandhaltungstätigkeiten durchführen.
- Sichern Sie das Produkt gegen Verrutschen!

Produkt vorbereiten

Bevor Sie Verschleißteile austauschen, müssen Sie das DC-Hochvoltladegerät vorbereiten.

1. Trennen Sie das DC-Hochvoltladegerät vom Netzanschluss und vom Fahrzeug.
2. Wickeln Sie die Leitungen an den Transportgriffen auf. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen Sie nicht behindern.




- ✓ Das Produkt ist für das Austauschen von Verschleißteilen vorbereitet.


Filtermatte austauschen


Es befindet sich jeweils eine Filtermatte hinter dem vorderen und hinteren Lüftungsgitter.

1. Lösen Sie die Schrauben vom Lüftungsgitter.
2. Entfernen Sie das Lüftungsgitter.




3. Entfernen Sie die Schutzmatte.
4. Tauschen Sie die Filtermatte aus.
5. Setzen Sie die neue Filtermatte und die Schutzmatte wieder in die vordere Öffnung ein.





6. Befestigen Sie das Lüftungsgitter wieder mit den Schrauben.




✓ Die Filtermatte ist ausgetauscht.


Transportrollen austauschen

Tauschen Sie die vier Transportrollen immer zusammen aus!

1. Lösen Sie die Verschraubung.
2. Entfernen Sie die alte Transportrolle.
3. Tauschen Sie die Transportrolle aus.
4. Setzen Sie die neue Transportrolle in die Halterung ein.
5. Befestigen Sie die neue Transportrolle mit der Verschraubung.



✓ Die Transportrollen sind ausgetauscht.



6 Hilfe

6.1 Gewährleistung

Stodia GmbH gewährt ab dem Kaufdatum eine Gewährleistungszeit von 24 Monaten. Die Gewährleistung bezieht sich auf eindeutig nachweisbares defektes Funktionsmaterial und Verarbeitungsfehler.

Weitere Informationen zu Gewährleistungsbedingungen entnehmen Sie den AGB auf der Website des Herstellers.

6.2 Kundendienst

Geben Sie bei Rückfragen zum Produkt immer die Artikelnummer und - falls vorhanden - die Seriennummer mit an. Beide Nummern finden Sie auf dem Produkt.

STODIA GmbH
Speicher- und Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45
D – 38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0

service@stodia.de

www.stodia.de

**Stodia GmbH
Speicher & Diagnosetechnik**

Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn

Tel.: +49 (0) 5371 / 945 93 96 – 0

info@stodia.de
www.stodia.de

Original Bedienungsanleitung.
Technische Änderungen vorbehalten.



**EEBC European Electrical
Bus Company GmbH**

Bessie-Coleman-Str. 7
60549 Frankfurt am Main

www.eebc.gmbh

 **STODIA**_{GMBH}
SPEICHER & DIAGNOSETECHNIK